

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																									
A	器具拾い出し・自動点検の結果								A																																																																								
	作業例（架空） / 施工図改訂0 と 修正後改訂1 の比較																																																																																
	1. 器具数量（DXFの実配置ブロックを集計）				3. 自動点検（保存したDXFを再読込）																																																																												
B	<table><tr><td>器具・仕様</td><td>単位</td><td>改訂0</td><td>改訂1</td><td>差</td></tr><tr><td>A 直管形LED</td><td>台</td><td>19</td><td>20</td><td>+1</td></tr><tr><td>B ダウンライト</td><td>台</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>R 壁コンセント 2口E</td><td>個</td><td>12</td><td>12</td><td>0</td></tr><tr><td>F 床コンセント 2口E</td><td>個</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>片切点滅器</td><td>個</td><td>6</td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>LP-1 分電盤</td><td>面</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>				器具・仕様	単位	改訂0	改訂1	差	A 直管形LED	台	19	20	+1	B ダウンライト	台	4	4	0	R 壁コンセント 2口E	個	12	12	0	F 床コンセント 2口E	個	3	3	0	片切点滅器	個	6	6	0	LP-1 分電盤	面	1	1	0	<table><tr><td>点検項目</td><td>結果</td></tr><tr><td>器具数量：配置指定とDXF拾い</td><td>一致</td></tr><tr><td>回路番号の空欄 / 未登録</td><td>0 / 0件</td></tr><tr><td>同位置の器具重複</td><td>0件</td></tr><tr><td>画層0 / 規定外画層</td><td>0 / 0件</td></tr><tr><td>BYLAYER違反</td><td>0件</td></tr><tr><td>DXF監査 / 既存checker指摘</td><td>0 / 0件</td></tr><tr><td>文字同士 / 文字と器具の重なり</td><td>0 / 0件</td></tr><tr><td>配線と文字の交差</td><td>0件</td></tr></table>				点検項目	結果	器具数量：配置指定とDXF拾い	一致	回路番号の空欄 / 未登録	0 / 0件	同位置の器具重複	0件	画層0 / 規定外画層	0 / 0件	BYLAYER違反	0件	DXF監査 / 既存checker指摘	0 / 0件	文字同士 / 文字と器具の重なり	0 / 0件	配線と文字の交差	0件	B																			
器具・仕様	単位	改訂0	改訂1	差																																																																													
A 直管形LED	台	19	20	+1																																																																													
B ダウンライト	台	4	4	0																																																																													
R 壁コンセント 2口E	個	12	12	0																																																																													
F 床コンセント 2口E	個	3	3	0																																																																													
片切点滅器	個	6	6	0																																																																													
LP-1 分電盤	面	1	1	0																																																																													
点検項目	結果																																																																																
器具数量：配置指定とDXF拾い	一致																																																																																
回路番号の空欄 / 未登録	0 / 0件																																																																																
同位置の器具重複	0件																																																																																
画層0 / 規定外画層	0 / 0件																																																																																
BYLAYER違反	0件																																																																																
DXF監査 / 既存checker指摘	0 / 0件																																																																																
文字同士 / 文字と器具の重なり	0 / 0件																																																																																
配線と文字の交差	0件																																																																																
C									C																																																																								
D	2. 回路ごとの数量照合				4. 確かめた範囲・残る確認				D																																																																								
	<table><tr><td>回路</td><td>改訂0</td><td>改訂1</td><td>盤図 改訂0</td><td>照合</td></tr><tr><td>L-01</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>一致</td></tr><tr><td>L-02</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>一致</td></tr><tr><td>L-03</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>変更+1</td></tr><tr><td>L-04</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>一致</td></tr><tr><td>L-05</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>一致</td></tr><tr><td>C-01</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>一致</td></tr><tr><td>C-02</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>一致</td></tr><tr><td>C-03</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>一致</td></tr><tr><td>C-04</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>一致</td></tr></table>				回路	改訂0	改訂1	盤図 改訂0	照合	L-01	6	6	6	一致	L-02	6	6	6	一致	L-03	4	5	4	変更+1	L-04	4	4	4	一致	L-05	3	3	3	一致	C-01	4	4	4	一致	C-02	4	4	4	一致	C-03	4	4	4	一致	C-04	3	3	3	一致	凡例と盤の参照表示は拾いの対象外。 盤図は改訂0、改訂1は変更記録と照合。 雲1：照明1台追加。雲2：床器具移設。 床器具は移設だけで個数は変わらない。 照度・電圧降下・法令適合は未検討。 AutoCAD / 他CADでの表示は未確認。 点検は図形と属性の整合を調べた結果。				E																						
回路	改訂0	改訂1	盤図 改訂0	照合																																																																													
L-01	6	6	6	一致																																																																													
L-02	6	6	6	一致																																																																													
L-03	4	5	4	変更+1																																																																													
L-04	4	4	4	一致																																																																													
L-05	3	3	3	一致																																																																													
C-01	4	4	4	一致																																																																													
C-02	4	4	4	一致																																																																													
C-03	4	4	4	一致																																																																													
C-04	3	3	3	一致																																																																													
F	<table><tr><td rowspan="5"> 比較目盛（用紙上 50 mm） 02550 mm </td><td>記号</td><td>改訂日</td><td>改訂内容</td><td>発注者</td><td>練習用</td><td>承認</td><td>照査</td><td>設計</td><td>作図</td><td colspan="2">工事名称</td><td colspan="4">図面番号</td></tr><tr><td>0</td><td>10/11</td><td>初版</td><td></td><td></td><td rowspan="4">見本</td><td rowspan="4">見本</td><td rowspan="4">見本</td><td rowspan="4">見本</td><td colspan="2">作図見本（練習用・架空の物件）</td><td colspan="4" rowspan="2">E-04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">工事場所 架空事務所</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">図面名称</td><td>縮尺</td><td>日付</td><td>枚数</td><td>設備</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>図面作成</td><td colspan="2">器具拾い・自動点検</td><td>縮尺なし</td><td>26/10/11</td><td>5/5</td><td>電気設備</td></tr></table>																比較目盛（用紙上 50 mm） 02550 mm	記号	改訂日	改訂内容	発注者	練習用	承認	照査	設計	作図	工事名称		図面番号				0	10/11	初版			見本	見本	見本	見本	作図見本（練習用・架空の物件）		E-04									工事場所 架空事務所											図面名称		縮尺	日付	枚数	設備					図面作成	器具拾い・自動点検		縮尺なし	26/10/11	5/5	電気設備	F
比較目盛（用紙上 50 mm） 02550 mm	記号	改訂日	改訂内容	発注者	練習用	承認	照査	設計	作図	工事名称		図面番号																																																																					
	0	10/11	初版			見本	見本	見本	見本	作図見本（練習用・架空の物件）		E-04																																																																					
										工事場所 架空事務所																																																																							
										図面名称		縮尺	日付	枚数	設備																																																																		
					図面作成					器具拾い・自動点検		縮尺なし	26/10/11	5/5	電気設備																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																									